

## EG-KONFORMITÄT SZERTIFIKAT

0761 – CPD – 0003

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz (BauPG) vom 28. April 1998, zuletzt geändert durch Art. 8a des Gesetzes vom 06. Januar 2004, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

**Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät  
IGW-Strahlventilator, Baureihe P-NR12T5  
Durchmesser: 400 mm, Klasse F300**

in Verkehr gebracht durch

**Witt & Sohn AG  
Wuppermanstr. 6-10  
D-25412 Pinneberg**

und erzeugt im Werk

**Halifax (GB)**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen wird. Die notifizierte Prüfstelle C.T.I.C.M. (Nr. 1166) hat in einer Erstprüfung die relevanten Eigenschaften des Produkts festgestellt. Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig (Nr. 0761) hat eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

**DIN EN 12101-3:2002-06**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 16. März 2005 ausgestellt und gilt solange wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Braunschweig, den 04.06.2008

ÜZ-3/682/02



  
.....  
Dr.-Ing. W. Hinrichs  
Leiter der Zertifizierungsstelle