Kraftbetriebene Rauch- und Wärmeabzugsgeräte einschließlich Strahlventilatoren /
Powered smoke and heat exhaust ventilators including jet fans /
Ventilateurs d'extraction de fumée et de chaleur et ventilateurs de jet

MPA-BS-003-001-21: Anhang 3 zum Zertifikat / Annex 3 to the certificate / Annexe 3 du certificat

Laufrad-Ausführung	**Nabenverhältnis**	**Förderrichtung**	**Motorhersteller**	**Geprüft nach EN 12101-3**	**Eingeschlossen sind die Klassen nach EN 13501-4**	**siehe CE-Zertifikat**	**Prüfbericht**	**Laufrad D,min**	**Laufrad D,max**	**Motorbaugröße MBG,min**	**Motorbaugröße MBG,max**
Impeller design	Hub ratio	Direction of flow	Motor maker	tested acc. EN 12101-3	Incuded are the classes according to EN 13501-4	see CE-certificate	Test report	Impeller D,min	Impeller D,max	Motor frame size, min	Motor frame size, max
Construction du roue	Proportion moyeu	Direction de fluide	Fabricant du moteur	testèe à la norme EN 12101-3	incluées sont les classes selon EN 13501-4	voir certificat CE	rapport d'essai	Roue D,min	Roue D,max	Taille du moteur, min	Taille du moteur, max
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**Siemens**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0004 0761-CPR-0022	00-G-350-Teil A 3572/913/08-C5.1	250 250	2.240 2.240	90S 90S	315L* 315L*
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**AC**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0046 0761-CPR-0045	3160/2555-C5.1	250 250	1.800 1.800	80M 80M	315L 315L
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**Tamel**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0118 0761-CPR-0119	3176/945/08-C5.1	450 450	1.800 1.800	132 132	315L 315L
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**WEG**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0283 0761-CPR-0299	3363/548/12-C5.1	450 450	1.800 1.800	132 132	315L* 315L*
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**WEG**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0468 0761-CPR-0476	3363/548/12-C5.1	450 450	1.800 1.800	132M 132M	400* 400*
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**Nidec**	**300 °C / 120 min**	F_{300} 60 F_{200} 120	0761-CPR-0857 0761-CPR-0856	2401/036/19-C6.1	400 400	1.600 1.600	132M 132M	250* 250*
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**VEM**	**300 °C / 60 min**	F_{300} 60 -	0761-CPR-1203 0761-CPR-1204	2401/764/22-C6.1	400 400	1.600 1.600	132M 132M	250* 250*
TG	P, N, M, X, Y	unidirectional reversible (R)	**VEM**	**250 °C / 120 min**	F_{200} 120	0761-CPR-1205	2401/764/22-C6.1	400	1.600	132M	250*

*Die Motorbaugrößen von 90 bis 400 wurde erfolgreich mit Frequenzumformer geprüft.
*The motor frame sizes from 90 to 400 was successfully tested with a frequency-converter.
*Les essais sur les tailles de 90 jusqu'à 400 du moteur était effectué avec un variateur de fréquence avec succès.

signiert/signed
Dr. Lehmberg, Sven
19.06.2026

Grundlage für die Produktprüfungen und die Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Produktnormen / ISO 21927-3:2021